CONEXION PELIGROSA DE NIVELES DE CALDERA

CARLOS W. THOMASSET 22/7/2000

Conexión de grifos de nivel incorrecta, es confusa la observación de la defición del grifo si sale vapor o agua.
La descarga correcta es independiente y que se pueda observar apenas sale del grifo, la vena de vapor o agua en forma clara.
Si se desea recolectar el condensado o el agua, debe hacerse dejando un espacio de observación, como el indicado a la derecha.